

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Экономическая  
гимназия"

 К.Г. Бакалэ

**Длительность сквозного проветривания  
учебных помещений в зависимости от  
температуры наружного воздуха**

Наружная температура в градусах по Цельсию	Длительность проветривания помещений (мин)	
	В малые перемены	В большие перемены и между сменами
От + 10 до + 6	4-10	25-35
От +5 до 0	3-7	20-30
От 0 до -5	2-5	15-25
От -5 до -10	1-3	10-15
Ниже -10	1-1,5	5-10